

시험 성적서

한국생산기술연구원

(경기도 안산시 상록구 항가울로 143)
(Tel: 031 8040 6075 Fax: 031 8040 6070)

성적서 번호 : C17N230087

페이지 (1) / (총 1)



1. 의뢰자

- 업체(기관)명 : (주) 신일필터
- 주 소 : 인천광역시 계양구 서운산업로41번길 15

2. 성적서 용도 : 품질관리용

3. 시험대상 품목/물질/시료 설명 : (의뢰자 제시 시료명) 활성탄 필터 / 251×222×20 mm³

4. 시험기간 : 2018. 02. 12.


5. 시험방법 : DIN 71460-1

6. 시험결과 :

○ Test results

Air flow rate (m ³ /h)	Pressure loss (Pa)
100	41.5
200	88.4
300	140.1
400	196.3
500	255.8
600	321.1

○ Test sample



이 시험결과는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에만 한정됩니다.

확 인	작성자	기술책임자
	성 명 : 노 정 우  (서명)	성 명 : 도 성 준  (서명)

이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금하며
기타 상품광고, 법정소송 등의 목적으로 사용할 수 없음

2018 . 02 . 12 .

한국생산기술연구원장 (인)

